

Kozienice, 07.03.2022 r.

ZWIK.5221.30.1.2022.ABS

WARCON Sp.z o.o.
ul. Berbersowa 27
05-816 Reguły**Dotyczy:****warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku usługowego na działce nr 2720 przy ul. Cmentarnej w miejscowości Kozienice.**

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje:

I. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej:

1. Zaopatrzenie w wodę należy przewidzieć z projektowanej sieci wodociągowej biegnącej w ulicy Ciekawej;
1. Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rury PE o średnicy zewnętrznej 40 mm i ciśnieniu nominalnym 10 barów .
2. Przyłącze na całej długości winno być z jednego rodzaju materiału.
3. Nad wybudowanym przyłączem na wysokości około 20 cm należy umieścić taśmę z wkładką metalową;
4. Przyłącze wykonać zgodnie z zaleceniami zarządcy dróg.
5. Zbliżenia i skrzyżowania projektowanego przyłącza wody z istniejącym uzbrojeniem dla których nie są zachowane wymagane odległości należy wykonać w rurach ochronnych;
6. Zestaw wodomierzowy należy zlokalizować w studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego z izolacją termiczną i średnicy min. 400 mm. Typ wjazdu studzienki dobrany do obciążenia wynikającego z lokalizacji studni;
7. Wodomierz typu JS o średnicy DN 20 mm montowany będzie przez zakład w kompletnym zestawie wodomierzowym składającym się z dwóch zaworów kulowych o średnicy nie mniejszej niż średnica wodomierza, oraz zaworu zwrotnego antyskażeniowego zainstalowanego na instalacji wewnętrznej.

II. Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z projektowanego budynku usługowego należy przewidzieć do istniejącego kanału sanitarnego PCV DN 200:
 - a) poprzez istniejącą studnię rewizyjną betonową DN1200 o rzędnych 116,23/114,56 zlokalizowaną po drugiej stronie ul. Cmentarnej;

- b) alternatywnie poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej do działki nr 2720 (studni rewizyjnej o rzędnych 116,30/14,88)
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur litych PVC DN 160 min. SN-8. Przyłącze wykonać ze spadkiem min . 1,5%
 3. Studnie rewizyjne na przyłączu PCV lub PE w miejscu połączenia wewnętrznej instalacji z przyłączem oraz zmianie kierunku. Typ wjazdu studni kanalizacyjnych dobrany do obciążenia wynikającego z lokalizacji studni;
 4. Montaż i układanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rurę układać na 15cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30cm nad wierzch rury.
 5. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 6. Przyłącze wykonać zgodnie z zaleceniami zarządcy dróg.
 7. Zbliżenia i skrzyżowania projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem dla których nie są zachowane wymagane odległości należy wykonać w rurach ochronnych;

Uwagi ogólne:

1. O zamiarze przystąpienia do realizacji przyłączy należy zawiadomić Zakład Wodociągów i Kanalizacji (z 14 dniowym wyprzedzeniem) przekładając plan sytuacyjny przyłącza sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego;
2. Wykonawcą przyłączy może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.
3. Na prowadzenie robót oraz zlokalizowanie przyłączy na terenie nie będącym własnością inwestora należy uzyskać pisemną zgodę właściciela;
4. Przyłącze należy wybudować:
 - zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.
 - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
 - zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, Warszawa 2001;
 - zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej”, Warszawa 2003;
 - wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami.
5. Wykonane przyłącza zgłosić do odbioru w stanie odkrytym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6. Warunkiem zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków jest odbiór przyłącz przez Spółka oraz podpisanie umowy ze Spółką o dostawę wody i odbiór ścieków.
7. Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków właścicielem wykonanego przyłącza jest osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej działki lub zmiany rodzaju zabudowy należy wystąpić do Spółki o wydanie nowych warunków technicznych.

Powyższe warunki techniczne ważne są dwa lata.

Otrzymują :

1. adresat;
2. a/a ZWiK;

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Robert Wojcieszek

