



UWAGA

Przed montażem przewodów należy wykonać wykopy kontrolne, sprawdzające istniejące uzbrojenie terenu. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. Czynne przewody i przyłącza niewykazane w projekcie należy przełączyć do projektowanego przewodu pod nadzorem gestora sieci.

Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych				BIURO PROJEKTOWE PROJEKT SYSTEM Inżynieria Środowiska mgr inż. Piotr Stanicki 21-400 Łuków, ul. Cegielniana 26, NIP: 825 207 99 56	
Inwestor: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice				1:100/200 SKALA	nr 3 RYSUNEK
Profil podłużny - budowa przyłączy kanalizacyjnych, miejscowość Nowiny, gmina Kozienice				Uprawnienia:	
Rysował:		Data:	Nazwisko:	Podpis:	LUB/0392/PBS/17
Proj:		30.08.2019	Piotr Stanicki		
Sprawdzał:					MAZ/0089/PWOS/13