

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania na **modernizację źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o. w Kozienicach** (znak postępowania: ZIOŚiO.280.32.2022.KZP.P.KB).

Wyjaśnienie nr 6 do treści SIWZ

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający odpowiada:

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza podłączenie kanału recyrkulacji spalin przed elektrofiltrem, a nie za elektrofiltrem jak pokazano na schemacie w załączniku „Kozienice KGK_PFU-Zał_nr_2”?

Odpowiedź

Szczegółowe rozwiązania w zakresie podłączenia kanału recyrkulacji spalin określone zostaną na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Robert Wojcieszek

