

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania na **modernizację źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o. w Kozienicach** (znak postępowania: ZIOŚiO.280.32.2022.KZP.P.KB).

### Wyjaśnienie nr 7 do treści SIWZ

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający odpowiada:

1. ORC jest wymagane z turbiną, to wymaganie poważnie ogranicza konkurencję i jest dostosowane do jednego producenta. W celu uzyskania bardziej konkurencyjnej ceny przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych/gwarancyjnych prosimy o usunięcie wymogu, aby ORC był typu turbinowego.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza ORC typu innego niż turbinowy i zmienia PFU w tym zakresie.

2. Czy konstrukcja ekonomizera suchego może być inna niż wodnorurkowy, który spełnia wszystkie pozostałe wymagania techniczne?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza konstrukcje ekonomizera suchego inną niż wodnorurkową i zmienia PFU w tym zakresie.

3. Proszę o potwierdzenie wymogu dostawy armatury z Unii Europejskiej.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania armatury wykonanej na terenie Unii Europejskiej.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Robert Wojcieszek*

