

Dotyczy: postępowania na **dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**
(nr referencyjny ZIOŚiO.280.7.2024.KZP.P.AP)

Informacja

Zamawiający niniejszym informuje, że unieważnia czynność w przedmiotowym postępowaniu, tj. wybór najkorzystniejszej oferty wyrażony pismem ZIOŚiO.280.7.2024.KZP.P.AP.11 z dnia 27.08.2024r.

Zamawiający jednocześnie informuje, że oferta firmy MT Plastics Sp. z o.o. z siedzibą Lubiejew 3D, 96-500 Sochaczew podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy PZP.

Uzasadnienie

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpiło w dniu 07.08.2024r., a informacja z niego została przedstawiona pismem ZIOŚiO.280.7.2024.KZP.P.AP.4. Zgodnie z nią ofertę z najniższą ceną złożyła firma MT Plastics Sp. z o.o. z siedzibą Lubiejew 3D, 96-500 Sochaczew.

W dniu 20.08.2024r. na podstawie art. 274 ustawy PZP pismem ZIOŚiO.280.7.2024.KZP.P.AP.6 wezwano firmę MT Plastics Sp. z o.o. z siedzibą Lubiejew 3D, 96-500 Sochaczew do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. W odpowiedzi dnia 22.08.2024r. złożono wyjaśnienia zawierające m.in. ofertę dotyczącą modułów fotowoltaicznych.

W dniu 27.08.2024r. Zamawiający na podstawie zebranej dokumentacji ofertowej dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty co upublicznił pismem ZIOŚiO.280.7.2024.KZP.P.AP.11.

Jednocześnie w dniu 27.08.2024r. firma RED ALERT Paweł Borzęcki z siedzibą ul. Wyzwolenia 129, 20-368 Lublin zwróciła się z prośbą o udostępnienie dokumentacji ofertowej wraz z uzupełnieniami wybranej oferty najkorzystniejszej, co zostało dokonane w tym samym dniu.

W dniu 28.08.2024r. firma RED ALERT Paweł Borzęcki z siedzibą ul. Wyzwolenia 129, 20-368 Lublin poinformowała Zamawiającego, że w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny

wybrany oferent wykazał moduł fotowoltaiczny model Ulica Solar UL-455M-108BHVN nie spełniający wymagań SWZ w zakresie min. obciążenia wiatrem, tj. 3800Pa, na dowód załączając kartę katalogową przedmiotowego modułu.

Wobec powyższej informacji Zamawiający w dniu 28.08.2024r. wezwał firmę MT Plastics Sp. z o.o. z siedzibą Lubiejew 3D, 96-500 Sochaczew do wyjaśnienia postawionego zarzutu nie spełnienia wymogów SWZ.

W odpowiedzi dnia 29.08.2024r. firma MT Plastics Sp. z o.o. z siedzibą Lubiejew 3D, 96-500 Sochaczew potwierdziło wolę zastosowania modułu Ulica Solar model UL-455M-108BHVN załączając kartę katalogową produktu.

W dniu 30.08.2024r. Zamawiający otrzymał opinię autora projektu dotyczącą rozbieżności, z której wynika, że proponowany model modułu fotowoltaicznego nie spełnia wymaganego w dokumentacji parametru obciążenia wiatrem min. 3800Pa.

Zamawiający biorąc pod uwagę stanowiska KIO przedstawione w wyrokach:

- z dnia 20 sierpnia 2020r. (KIO 1542/20):

„Biorąc pod uwagę, że celem postępowania przetargowego jest dokonanie zgodnego z przepisami wyboru oferty i udzielenia zamówienia, to w sytuacji, gdy ujawniają się przesłanki, które budzą jakąkolwiek wątpliwość, autoweryfikacja czynności zamawiającego jest nie tylko dopuszczalna, ale i uzasadniona”,

- z dnia 22 lipca 2015r. (KIO 1462/15):

„Do czasu zawarcia umowy zamawiający może w ramach prowadzonego postępowania przeprowadzać czynności, dokonywać unieważnień czynności, powtarzać czynności nawet w wielu przypadkach nie informując o tym wykonawców”,

- z dnia 21 listopada 2013r. (KIO 2591/13; KIO 2593/13) oraz z dnia 29 lipca 2013r. (KIO 1718/13):

„Zamawiający może samodzielnie unieważnić każdą czynność w postępowaniu, dokonaną z naruszeniem przepisu ustawy PZP, a nie wyłącznie w wyniku orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Takie stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej”,

oraz zapisy art. 16 i 17 ustawy PZP miał przede wszystkim za zadanie zapewnienie pełnej przejrzystości postępowania przetargowego oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji.

Biorąc pod uwagę powyższe, uzyskane podczas weryfikacji zaistniałej sytuacji informacje oraz opinię projektanta Zamawiający postanowił jak na wstępie.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Robert Wojcieszek