

TI.280.1.2020.DB

Kozienice 04.02.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania na **przebudowę komina kotłowni lokalnej przy ul. Przemysłowej 15 w Kozienicach**, (nr postępowania TI.280.1.2020).

Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

W odpowiedzi na pytania, wnioski Wykonawcy do treści SIWZ, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1

Czy inwestycja będzie prowadzona w oparciu o pozwolenie na budowę czy o zgłoszenie? Prosimy o udostępnienie decyzji lub zgłoszenia.

Odpowiedź

Inwestycja będzie prowadzona w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych. W załączeniu kopia zgłoszenia.

Pytanie 2

W przedmiarze robót nie uwzględniono rozbiórki istniejącego fundamentu o którym mowa w dokumentacji projektowej. Czy w/w zakres należy dodać w osobnej pozycji do kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź

Rozbiórkę istniejącego fundamentu należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 3

Prosimy o podanie parametrów (wysokości i średnicy) istniejącego komina oraz parametrów wieży wsporczej przeznaczonej do rozbiórki.

Odpowiedź

Parametry istniejącego komina:

- a) komin stalowy w wieży kratowej, wykonany z dwóch segmentów S1-8 m, S2-8 m zakończony zwężką o wysokości 5 m,*
- b) wysokość $H=21$ m,*
- c) średnica $D=700$ mm, Średnica wylotu 400 mm,*
- d) konstrukcja kratowa do wysokości 10 mb,*
- e) drabina stalowa z koszem ochronnym do wylotu komina,*
- f) fundament żelbetowy,*
- g) instalacja odgromowa – bednarka 30x3 mm.*

Prezes Zarządu - Robert Wojcieszek

