

TL.280.8.2020.ZDZO.AP.1

Kozienice 24.04.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na **dostawę wodomierzy** (nr postępowania TL.280.8.2020.ZDZO).

ZMIANA NR 1 do treści SIWZ

Zamawiający zmienia treść SIWZ tj.

1. pkt. II b)
 - jest: **$Q_n = \text{min. } 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ DN15 z króćcami $\frac{3}{4}$ "**, długość 110 mm (bez półsrubunków) winno być: **$Q_n = \text{min. } 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ DN20 z króćcami 1"**, długość 130 mm (bez półsrubunków).
2. pkt. II c)
 - jest: **długość 100 mm** winno być: **długość 160 mm.**
3. pkt. II d)
 - jest: **$Q_n = 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$** winno być: **$Q_n = \text{min. } 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$.**
4. pkt. II e)
 - jest: **$Q_n = 10 \text{ m}^3/\text{h}$** winno być: **$Q_n = \text{min. } 10 \text{ m}^3/\text{h}$.**
5. pkt. II f)
 - jest: **$Q_n = 15 \text{ m}^3/\text{h}$** winno być: **$Q_n = \text{min. } 15 \text{ m}^3/\text{h}$.**

Pozostałe warunki treści SIWZ pozostają bez zmian.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Robert Woicieszek