SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI CHODKOWSKIEJ



OZNACZENIA

- woda surowa
- woda uzdatniona
- woda do płukania
- woda popłuczna
- woda chlorowa
- rurociągi pomocnicze
- rurociągi sprężonego powietrza
- przewody impulsowe
- przewody zasilające siłowe

- zawór zwrotny o połączeniach kołnierzowych
- zawór zwrotny o połączeniach gwintowanych
- przepustnica zaporowa / zasuwa
- zawór odcinający o połączeniu gwintowanym
- kosz ssawny kołnierzowy
- reduktor ciśnienia powietrza
- zawór klapowy z napędem pneumatycznym
- zawór elektromagnetyczny
- kurek kulowy
- filtr
- Owp – odstojnik wód popłucznych, wg. odrębnego opracowania

UWAGI

–Armatura i urządzenia wg. zestawienia urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody zamieszczonego w cz. opisowej opracowania w p. 16.1

RYS. NR. 2/27

"PROINBUD" Zakład Usług Inwestycyjnych 20-346 Lublin, ul. Długa 5			
Obiekt:	Stacja Uzdatniania Wody		
Miejscowość:	Wola Chodkowska		
P.b. -w.technologii			
Funkcja:	Data:	Nazwisko, Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	04.2002	inż. Bogusław Konaszczuk 2688/Lb/85	
Opracował:	04.2002	mgr inż. Urszula Pietras	
Kreślił:	04.2002	mgr inż. Urszula Pietras	
Sprawdził:	04.2002	mgr inż. A. Małkowska Sabeł S-72/01	

Rozdzielacz D32mm 300mm
Odejście na rezerwowe
dodatkowe punkty dozowania ClO2

Schemat technologiczny SUW – miejsce właczenia nowej technologii dezynfekcji



Rysunek poglądowy generatora ClO2

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXPOL" 26-600 Radom, ul. ŻEROMSKIEGO 51A			
Stadium WYKONAWCZY	Branża SANITARNA		FORMAT A3
Obiekt	STACJA UZDATNIANIA WODY WOLA CHODKOWSKA GM.KOZIENICE		DT NR
Treść Opracowania	INSTALACJA DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ ClO2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SUW – MIEJSCE DAWKOWANIA		Data 2020.08.15
Projekt.	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK	Wa 389/02	Skala 1:100
Opracował	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK		
Kreślił	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK		Nr rys. U–02
Sprawdził	MGR INŻ. MAŁGORZATA OBST	57/P/98	
Kier.pracowni	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK		