

ZIOŚiO.280.17.2020.KZP.ZDZO.KB.2

Kozienice 02.11.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na:

Zadanie I – Przebudowa SUW Rodzinna – montaż nowego układu dezynfekcji wody,
Zadanie II – Przebudowa SUW Słoneczna – montaż nowego układu dezynfekcji wody,
Zadanie III – Przebudowa SUW Stanisławice – montaż nowego układu dezynfekcji wody,
Zadanie IV – Przebudowa SUW Janów – montaż nowego układu dezynfekcji wody,
Zadanie V – Przebudowa SUW Łuczynów – montaż nowego układu dezynfekcji wody,
Zadanie VI – Przebudowa SUW Nowa Wieś – montaż nowego układu dezynfekcji wody,
Zadanie VII – Przebudowa SUW Wola Chodkowska – montaż nowego układu dezynfekcji wody, (ZIOŚiO.280.17.2020.KZP.ZDZO.KB).

WYJAŚNIENIE NR 2 do treści SIWZ

W odpowiedzi na pytania, wnioski Wykonawców do treści SIWZ, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1

Szanowni Państwo,

nawiązując do zapytania opublikowanego na Państwa stronie prosimy o zgodę na zastosowanie poniższych rozwiązań w naszej ofercie.

Oferowane przez nas generatory są precyzyjne i nie wymagają ciągłej kalibracji. Cylindry kalibracyjne pozwalają na wykonanie dokładnej kalibracji już przy uruchomieniu - nie ma konieczności montowania dodatkowego trójkąta, wylewki i dodatkowego naczynia pomiarowego do wykonania kolejnego testu kalibracyjnego. Pompy dozujące są wyposażone w czułe czujniki przepływu - zgłaszają awarię w przypadku, gdy m.in. reagent nie jest dozowany, nie ma zatem konieczności stosowania przepływomierza i porównywania jego wskazań z danymi kalibracyjnymi. Dodatkowo pompy są kalibrowane z wykorzystaniem wody - co jest bezpieczniejsze dla użytkownika i nie generuje dodatkowego ścieku chemicznego.

Nasze generatory mają przeszklenia obudowy wykonane ze szkła akrylowego/ plexiglassu odpornego na działanie promieni UV i środki chemiczne oraz opary. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga koniecznie ekranu dotykowego o przekątnej 4"? Oferujemy wiele innych rozwiązań z ekranami o innych przekątnych.

Odpowiedź

Należy zastosować ekran zgodnie z zapisami w dokumentacji.

Prezes Zarządu – Robert Wojcieszek