

ZIOŚiO.280.17.2020.KZP.ZDZO.DB.3

Kozienice 03.11.2020 r.

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na:

**Zadanie I – Przebudowa SUW Rodzinna – montaż nowego układu dezynfekcji wody,**

**Zadanie II – Przebudowa SUW Słoneczna – montaż nowego układu dezynfekcji wody,**

**Zadanie III – Przebudowa SUW Stanisławice – montaż nowego układu dezynfekcji wody,**

**Zadanie IV – Przebudowa SUW Janów – montaż nowego układu dezynfekcji wody,**

**Zadanie V – Przebudowa SUW Łuczynów – montaż nowego układu dezynfekcji wody,**

**Zadanie VI – Przebudowa SUW Nowa Wieś – montaż nowego układu dezynfekcji wody,**

**Zadanie VII – Przebudowa SUW Wola Chodkowska – montaż nowego układu dezynfekcji wody,**

(ZIOŚiO.280.17.2020.KZP.ZDZO.KB).

### WYJAŚNIENIE - ZMIANA NR 3

#### do treści SIWZ

W odpowiedzi na pytania, wnioski Wykonawcy do treści SIWZ, Zamawiający odpowiada:

#### Pytanie 1

W pkt. IV A „Warunki udziału w postępowaniu” Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający określił wymóg polegający na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była przebudowa Stacji uzdatniania wody o wartości brutto nie mniejszej niż 100'000 zł.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający jako spełnienie tego warunku zaakceptuje wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu dachu z obróbkami blacharskimi oraz ociepleniem budynku (zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa SUW), czy też wymaga wykonania co najmniej jednej roboty tożsamej z przedmiotem zamówienia tj. montaż i uruchomienie układu dezynfekcji opartej na dwutlenku chloru?

*Odpowiedź:*

*Spełnienie wymogu polegającego na wykonaniu przynajmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była przebudowa stacji uzdatniania wody dotyczy roboty tożsamej z przedmiotem zamówienia, tj. montaż i uruchomienie układu dezynfekcji wody opartej na dwutlenku chloru. Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść pkt IV.A na nowy o następującej treści:*

*„Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowa ukończonej co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była przebudowa komunalnej stacji uzdatniania wody, w zakres której wchodził montaż i uruchomienie instalacji wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru o wartości brutto nie mniejszej niż 70.000 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie”.*

#### Pytanie 2

W pkt. I „Informacje ogólne” pkt 5, 6, 7 zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający odniósł się do równoważności urządzeń. Prosimy o określenie wg jakich kryteriów Zamawiający będzie dokonywał oceny równoważności urządzeń mając na uwadze stopień skomplikowania i zachowania określonego reżimu produkcji dwutlenku chloru. Dla przykładu pragniemy nadmienić, że wg ogólnych interpretacji wymogu „równoważności” zamiennie zastosowanie generatora o wydajności 100 gClO<sub>2</sub> w stosunku do wymaganego generatora o wydajności 50 gClO<sub>2</sub> jest i będzie jak najbardziej akceptowalne, jednakże w tym przypadku (wytwarzanie dwutlenku chloru) będzie się nieuchronnie wiązało z powstawaniem chlorynów i chloranów,

które same w sobie są szkodliwe, a ich norma została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym prosimy o określenie sposobu oceny równoważności urządzeń na etapie składanych ofert.

*Odpowiedź:*

*Oferowane generatory dwutlenku chloru muszą spełniać wszystkie wymogi równoważności określone każdorazowo dla każdej ze stacji w pkt. 4.3 dokumentacji projektowej oraz pkt. 1.1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - „Ogólne wymagania techniczne”.*

### **Pytanie 3**

W pkt. VI „Opis sposobu przygotowania oferty” pkt 5, zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający określił wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu oferty.

Prosimy o informacje czy do oferty należy załączyć dokumenty określone tylko w tym punkcie czy też inne dokumenty przywołane w pozostałych punktach i załącznikach zaproszenia do złożenia oferty?

*Odpowiedź:*

*Do oferty należy załączyć minimum dokumenty określone w pkt. VI.5 treści zaproszenia.*

### **Pytanie 4**

W pkt. 8 dokumentacji projektowej oraz pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opisana została procedura stopniowego wprowadzania dwutlenku chloru. Zgodnie z tą procedurą Wykonawca zobowiązany jest do co najmniej 12 przyjazdów dla każdej stacji wraz z przeprowadzeniem czynności kontrolnych, pomiarowych i regulacyjnych umożliwiających łagodne wprowadzanie dezynfektanta do sieci. W związku z powyższym prosimy o informację czy:

- koszt w/w czynności należy uwzględnić w cenie ryczałtowej zadania, a jeśli tak to, kiedy nastąpi płatność z tego tytułu?
- przy opóźnieniach w wykonaniu w/w czynności naliczone będą kary od całej wartości zamówienia czy też od wartości tej procedury?

*Odpowiedź:*

*Koszt procedury stopniowego wprowadzania dwutlenku chloru należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty. W/w usługa zabezpieczona będzie w formie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Przy opóźnieniach w wykonaniu w/w usługi naliczone będą kary w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jednocześnie zwiększa Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy do 10% wynagrodzenia umownego brutto.*

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający przy realizacji powyższego zadania Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych lub nowych rozwiązań, które to będą spełniały ogólny cel w/w zadania polegający na dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru?

*Odpowiedź:*

*Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania modeli generatorów funkcjonujących, pracujących na innych komunalnych stacjach uzdatniania wody produkujących wodę pitną dla potrzeb zaopatrywania ludności w wodę do picia, gdzie operatorem sieci wodociągowej jest lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe.*

Zamawiający zmienia: termin składania / otwarcia ofert z 09.11.2020 r. godz. 10.00 / 10.05 na **12.11.2020 r.** godzina 10.00 / 10.05. Odpowiednio ulega zmianie oznakowanie kopert.



Prezes Zarządu – Robert Wojcieszek